



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES



Pregão Eletrônico 10/2022

Aviso 07

RELATÓRIO DILIGÊNCIA:

Informamos que a visita às dependências da Iron Mountain para realização da diligência, prevista no item 14 do Termo de Referência, foi realizada no dia 21/07/22 às 11h. O relatório encontra-se em anexo.

Sônia de Bessa Alves
Pregoeira

RELATÓRIO Nº 03/2022

Rio de Janeiro, 25 julho de 2022.

OBJETO: DILIGÊNCIA – VISTORIA NAS DEPENDÊNCIAS DO LICITANTE HABILITADO –
PREGÃO ELETRÔNICO 10/2022

Em atenção a convocação realizada pelo pregoeiro, participaram na data agendada, 21/07/2022, os representantes da Finep, Gerente Luciano Diaz, Coordenadora Verônica Novaes e Arq. Matheus Gerhard, de visita técnica ao Complexo da Iron Mountain Brasil, à R. Francisco de Souza e Melo, 22 - Cordovil, Rio de Janeiro - RJ, acompanhados pelo funcionário Derick Sobral, gerente comercial da Iron Mountain.

A visita teve como objetivo principal a verificação das condições existentes nas instalações da Iron Mountain quanto às exigências dispostas nos itens 8.21 e 8.26.3 do Anexo I do Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº 10/2022.

Acompanhados pelos funcionários da Iron Mountain, foram visitadas as áreas de acesso e saída de veículos de transporte de cargas documentais, áreas de triagem de materiais, os depósitos de armazenamento de pastas e documentos em papel, os espaços de armazenamento de fitas magnéticas e microfimes, os espaços de digitalização de documentos e microfimes, entre outros, sendo demonstrada durante a visita a operação dos serviços a serem prestados pela empresa licitante.

Foi possível verificar durante a visita as condições referentes ao recebimento, armazenagem e digitalização de documentos, bem como a infraestrutura e maquinário para acondicionamento, combate a incêndio e segurança patrimonial existentes no complexo da Iron Mountain, sendo atestado o cumprimento de forma satisfatória das exigências do termo de referência em questão, conforme planilha presente no Anexo I deste relatório.



Conclusão

A equipe da Finep, responsável pela avaliação, em relação à visita técnica, entende que o licitante provisoriamente declarado vencedor atendeu a cada um dos requisitos propostos, sendo, portanto, de parecer favorável à sua aprovação.



[14764055732] M. G. S. CASTRO
54E00945FE504FADBAC4F33DED2025A5
Assinado em 25/07/2022 às 16:10

Matheus Gerhard Santos de Castro
Arquiteto
Departamento de Serviços Administrativos (DSAD)



VERONICA H. L. NOVAES
E6842618FE0B4A6581B81C8C13585E46
Assinado em 25/07/2022 às 15:18

Verônica Helena Lopes de Novaes
Coordenadora
Coordenação de Gestão Documental e Arquivo (CGDA)
Respondendo pela Gerência do DSAD



LUCIANO DIAZ PAGLIARINI
1962DA84827D4B8D9924CE5767E38F8C
Assinado em 25/07/2022 às 15:55

Luciano Diaz Pagliarini
Gerente
Departamento de Serviços Administrativos (DSAD)
Respondendo pela Superintendência da ALOG



ANEXO I

ITEM	ATENDE			OBS
	SIM	PARCIAL	NÃO	
CAIXAS E PASTAS DE DOCUMENTOS – 8.21				
a) Permissibilidade de acesso de veículos de carga	X			
b) Possuir espaço para manobrabilidade de veículos de carga	X			
c) Armazenamento com zoneamento adequado	X			
d) Local sem risco de alagamento e desabamentos	X			
e) Local distante barrancos e/ou morros	X			
f) Possuir espaço livre adequado para receber a quantidade de caixas previstas no projeto	X			
g) Local limpo, em condições de higiene apropriada	X			
h) A área deverá ser protegida, adequadamente, contra sinistros	X			
i) A área deverá possuir Central de Detecção de Incêndio com detectores de fumaça	X			
j) Possuir equipamentos de proteção contra incêndios (sprinklers e extintores) visíveis e sinalizados, em quantidade suficiente e de modelos adequados ao tipo de armazenamento, em locais estratégicos, tanto no espaço de guarda quanto nos acessos a ele	X			
k) Possuir a planta dos extintores do espaço de guarda e em seus acessos, e toda a documentação relativa da manutenção dos extintores, contrato de manutenção do sistema de incêndio, registro das atividades em livro ou controle formal que comprove as atividades de manutenção e plano de manutenção do sistema de prevenção de incêndios	X			
l) Possuir reservatório de água com capacidade prevista em projeto aprovado no corpo de bombeiros	X			



ITEM	ATENDE			OBS
	SIM	PARCIAL	NÃO	
m) Brigada interna de combate de incêndio com normas e procedimentos da brigada	X			
n) Ter em seu quadro de pessoal ou comprovar contrato de serviços com profissional habilitado para manutenção e treinamentos da brigada de incêndio	X			
o) Possuir proteção contra raios (para-raios)	X			
p) Possuir sistema de monitoramento com câmeras 24 horas com gravação das imagens por um período no mínimo de uma semana	X			Armazenamento de gravações por até 90 dias.
q) Vigilância em tempo integral 24 horas	X			
r) Possuir condições adequadas de temperatura e de umidade relativa do ar, que são elementos vitais para a sobrevivência dos documentos e que impedem o ataque dos insetos	X			Sistema passivo de conforto ambiental.
s) Possuir registro de controle de visitantes formal para verificação	X			
t) As estantes devem ser de material com revestimento à base de esmalte e tratadas por fosfatação para evitar ferrugem;	X			
u) Sistema de ventilação do depósito para controle de umidade;	X			Ventilação passiva.
v) Sistema de alimentação alternativa por gerador, com tempo de alimentação da energia alternativa adequado para eventuais interrupções;	X			
w) Possuir seguro com cobertura contra sinistros, tais como perdas, danos, roubo sobre a documentação custodiada e também sobre a documentação a ser transportada;	X			
x) Paredes, teto e piso com construção que proteja contra umidade;	X			
y) Possuir atestado técnico assinado por responsável quanto à resistência do piso para carga pontual das estantes;	X			
z) O uso de madeira não é recomendado, salvo se tiver recebido tratamento preventivo contra insetos e fogo;	X			Não possui elementos em madeira.



ITEM	ATENDE			OBS
	SIM	PARCIAL	NÃO	
aa) Ambiente de custódia desratizado e dedetizado, com comprovação da documentação do sistema de controle de pragas e roedores;	X			
bb) Todas as instalações elétricas devem estar de acordo com as normas técnicas em vigor e os equipamentos de iluminação devem ser adequados à preservação.	X			
ROLOS DE MICROFILMES E MULTIMÍDIA – 8.26.3				
a) Ambiente com sistema de refrigeração ininterrupto e aparelhos desumidificadores;	X			
b) Sistema de detecção e combate a incêndio;	X			Combate a incêndio por gás.
c) Sistema fechado de TV com gravação digital operando 24 horas, sete dias da semana;	X			
d) Sistema de energia elétrica emergência composto de nobreak e gerador a fim de garantir, em caso de corte de fornecimento de energia elétrica, continuidade perfeita de climatização do ambiente, o funcionamento do controle de acesso, o funcionamento do CFTV (controle de funcionamento de tv), o funcionamento de luzes de emergência e o funcionamento dos demais itens necessários à segurança do local de armazenagem do acervo;	X			
e) Luminárias e iluminação adequadas conforme ABNT e Conarq;	X			
f) Cabos elétricos blindados;	X			
g) Porta corta-fogo em todos os acessos da sala de guarda com trancamento automático em caso de incêndio e acesso redundante;	X			
h) Rolos cópias deverão estar em local que possam ser consultados para o atendimento no máximo em 24 horas;	X			Consultas digitais ou solicitadas em caráter emergencial.